

POTVRZENÍ

strana 1 z 1
Wieselburg 28.06.2013
jednací číslo BLT 0429/13

Typová zkouška – mezihodnoty
Kotel na spalování pelet Classic 31
(palivo dřevěné pelety)

Zkušebna: BLT Wieselburg
HBLFA Francisco Josephinum

Žadatel: Hargassner GmbH
Anton Hargassner Straße 1
AT 4952 Weng/Innkreis

Předmět zkoušky/zkušeb. zprávy: na základě zkušebních zpráv
kotel na spalování pelet Classic 22 (číslo protokolu 065/07) a
kotel na spalování pelet Classic 40 Lambda (č. prot. 051/08)
vydáváme pro

kotel na spalování pelet Classic 31 (palivo dřevěné pelety)

potvrzení jako otestovanou mezihodnotu.

Podklady pro hodnocení:

Bod 5.1.3 normy ÖNORM EN 303-5:1999

Při typové zkoušce se zjišťuje, jestli jednotlivé ukazatele kotle jednoho typu nebo jedné výrobní řady splňují požadavky stanovené danou normou. Při typové zkoušce musí kotel odpovídat svým provedením a vybavením uvedenému obsahu dodávky.

U kotlů jedné výrobní řady s totožnou konstrukční stavbou, pokud je poměr jmenovitého tepelného výkonu největšího a nejmenšího kotle menší nebo stejný jako 2:1, stačí provést zkoušku nejmenšího a největšího z kotlů. Je-li ovšem v rámci jedné výrobní řady tento poměr větší než 2:1, pak se musí otestovat takové množství mezihodnot, aby tento poměr nebyl překročen.

Výrobce kotle musí zajistit, aby všechny kotle včetně kotlů jedné výrobní řady, které nebyly testovány, jejichž hodnoty byly určeny v závislosti na jmenovitých výkonech interpolací, vyhovovaly požadavkům normy. Pro zkoušky a jejich průběh platí požadavky EN 304.

Za akreditovanou zkušebnu:

podpis nečitelný

dvorní rada
Dipl.-Ing. Heinrich Prankl

*otisk kulaté pečeti se státním
znakem Rakouska a textem:*

Vyšší spolkový učební a
výzkumný ústav

Francisco Josephinum
Zámek Weinzierl
3250 Wieselburg

Za věcnou správnost:

podpis nečitelný

ředitel úřadu
Dipl.-HLFL-Ing. Leopold Lasselsberger

POTVRZENÍ typová zkouška - mezihodnota